

Lähtudes majandus- ja kommunikatsiooniministri 26.07.2013 määruses nr 49 „Ehitusmaterjalidele ja –toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord” § 4 sätestatust kinnitatakse käesolevaga, et ehitustoode

Tuletõkkelukanduks FL EI60 (klaasiavaga ja läbikäiguuksega)

mille on turule lasknud

Saku Metall Uksetehas AS

Saku 13, 11314 Tallinn, EESTI

ja mis on toodetud

Saku Metall Uksetehas AS

Saku 13, 11314 Tallinn, EESTI

on allutatud tootja poolt rakendatud tehase tootmisohjele ning tootja katsetab tehast võetud tootenäidiseid vastavalt ette kirjutatud katseplaanile. Inspecta Estonia OÜ on teostanud toote tüübikatsetuse ning tehase esmaülevaatus ja tootmisohje hindamise ning teostab pidevalt tehase tootmisohje järelevalvet ja hindamist.

Käesolev sertifikaat tõendab, et kõik vastavuse hindamisele ja tootele esitatavad nõuded, mis on kirjas

EN 16034:2014

standardi lisas ZA

on rakendatud ja toode vastab ettenähtud nõuetele.

Sertifikaat on esmalt väljastatud **08.02.2014** ja kehtib kuni **07.02.2019**, kui toode on kooskõlas standardi nõuetega või kui tehase tootmistingimusi või tootmisohjet ennast ei ole oluliselt muudetud. Sertifikaadi kehtivust saab kontrollida internetist aadressil www.inspecta.com/et. Sertifitseeritud toote klassifikatsioon ja kasutusulatus on toodud lisas 1.

Tallinn 07.10.2016

Tõnu Roosaar
Tegevjuht



Toode: Tuletõkkelukanduks FL EI60 (klaasiavaga ja läbikäiguuksega).

Detailne lükandukse kirjeldus on toodud katseprotokollides nr TLAD-162.167/06 (TÜV), nr TD-110/05 (TÜV) ning aktsiaseltsi Saku Metall Uksetehas tehnilises kirjelduses nr SM MU 08.

Toote spetsifikatsioon

Mõõdud	(L x K) mm
Uksekomplekt	2962 x 2990
Ukseleht	2900 x 2780
Ukselehe paneel	1280 x 2780
Ukselehe paksus	75
Klaasing	Suurim lubatud mõõt (L x K) mm
Pyrobel EI60/25	270 x 520
Läbikäiguks	Suurim lubatud mõõt (L x K) mm
Ukseleht	983 x 2041
Ukselehe paksus	64
Uksetarvikud	
Lukk	Abloy CY064C
Käepide	Helaform H-501
Siin	Helaform K-500
Juhik	Helaform MPS-300/500
Rullik	Helaform AOL-12
Stopper	Helaform KP-300/500

Toote põhiomadused ja toimivus

Põhiomadus	Toimivus
Tulepüsivus	EI ₂ 60
Suitsupidavus	-
Isesulgumisvõime	-

Kasutusulatus

Antud klassifikatsioon kehtib järgnevate lõpprakenduste korral:

1. Uksekomplekti materjale ja konstruktsiooni ning ukselehtede arvu ja avanemisviisi (lükatavad, hingedega, pööratavad jne) ei tohi muuta.
2. Lengi mõõtmeid võib suurendada, kohandumaks suurendatud tugitarindi paksusega. Metall paksust võib suurendada kuni 25 %.
3. Metall tüüpi ei tohi muuta.
4. Kui kasutatud värv ei suurenda ukse tulepüsivust, võib kasutada ka alternatiivseid värve.
5. Soojusisolatsiooni kriteeriumidele vastava uksekomplekti ukselehe või lengi pinnale (kuid mitte servadele) võib lisada 1,5mm paksuse dekoratiivse laminaadi või spooni kihi.
6. Klaasi tüüpi ja kinnitusviisi koos kinnitite tüübi ja hulgaga välisääre meetri kohta ei tohi muuta võrreldes katsetatud uksekomplektiga.
7. Klaasi mõõtmeid võib vähendada ilma piiranguteta.
8. Katseobjektis olevate klaasitud avade arvu ja klaasi mõõtmeid ei tohi suurendada.

Inspecta Estonia OÜ
Teaduspargi 8, 12618 Tallinn
Tel +372 659 9470 Faks +372 659 9479
estonia@inspecta.com

Group headquarters: Inspecta Group Oy, Helsinki, Finland



9. Klaasi ja ukselehe välisääre vahelist kaugust või klaasitud avade vahelist kaugust ei tohi vähendada, võrreldes katsetatud uksega. Teistsuguseid paigutusi ukse sees võib teha ainult siis kui sellega ei kaasne klaasiga seotud struktuursete elementide eemaldamist või ümberpaigutamist.
10. Läbikäiguukse mõõtmete vähendamine on lubatud kuni 25% kõrgusest ja 50% laiusest. Lükandust võib valmistada ka ilma läbikäiguuksega.
11. Läbikäiguukse mõõtmete suurendamine ei ole lubatud.
12. Igasuguste ukse liikumise takistajate, nagu lukkude, riivide ja hingede arvu tohib suurendada, kuid mitte vähendada.
13. Lükandukse seinatarindisse paigaldamisel kasutatavate kinnituste arvu võib suurendada, kuid mitte vähendada. Kinnituspunktide vahelist kaugust võib vähendada, kuid mitte suurendada.
14. Lükandust võib paigaldada ainult jäika tarindisse.
15. Lükandukse komplekti mõõtmeid võib vähendada piiramatult.
16. Lükandukse komplekti mõõtmete suurendamine on lubatud kuni 75% kõrgusest ja 100% laiusest, tingimusel, et pindala ei ületa 50m².

Tähistus

Toode peab olema tähistatud. Tähistusel peab olema näidatud:

- toimivus;
- sertifikaadi number;
- sertifikaadi väljaandja nimi;
- tootja nimi;
- valmistamise aasta;
- toote identifitseerimise number.

