



Kasutusala

Koostöös Haapsalu Uksetehasega välja töötatud metall-lengiga puitust kasutatakse tuletõkkesektsioonide vahelise siseuksena tööstushoonetes, elamutes ja kontorihoonetes, kus ukse tulekindlusklass peab olema EI230. Sobib kasutamiseks sisetingimustes kuivades ja kõetavates ruumides, kus ei ole otsest kokkupuudet kemikaalidega ega korrodeerumist soodustavat keskkonda.

Mõõdud

Ukse lengi maksimaalsed gabariitmõõdud on (laius x kõrgus) 1290 x 2090 mm

Vastavussertifikaat

Ukse tulepüsivus on katsetatud TÜV Eesti OÜ Tallinna katselaboris vastavalt katsestandardile EN 1634-1:2008 ja sertifitseeritud Inspecta Estonia OÜ poolt vastavalt standardile EN 16034:2014 tulepüsivusklassiga EI230.

Toimivusomadused

Vastupanu korduvale avanemisele ja sulgemisele, EN 1191, klass*	100000 tsükli, C4
Suitsupidavus, EN 1634-3, klass*	S _a / S ₂₀₀
Mürakaitse: Rw; Rw+C; Rw+Ctr, EN ISO 717-1*, dB	37-40 dB

*Deklareeritavad väärtused sõltuvad lengi mõõtudest.

Konstruksioon

Ukselehed on paksusega 62mm. Tihendid asuvad ukselehe perimeetris üleval, all ja külgedel. Hingedeks on 3 reguleeritavat lehthinge. Uste nähtavale jääva spooni ja lõplikult viimistletud pinna välimus vastab standardikavandi SFS 4434 EHD kvaliteediklassile V esitatud nõuetele. Spooni värvitooni hindamisel tuleb arvestada puuliigile iseloomuliku mustriga, värvivahelduse ja võimaliku kirjusega.

Leng on valmistatud 1,5 mm paksusest kuumtsingitud lehtterasest profiilidest, mis on lengi nurkadest ühendatud keevisliitega. Isolatsiooniks on kivivill. Lengi on võimalik tellida kas paigalduspilusid katva katteliistuga (tüüp MM) või seinapinnast sügavamale paigaldatava ilma katteliistuta (tüüp MS) lahendusega.

Lävepakk on puidust ja kaetakse roostevabast terasega.

Viimistlus

Uksed on värvitud, spoonitud või kaetud kõrgsurvelaminaadiga 0,6 mm. Lisavõimalusena saab ukse ja lenge värvida kogu RAL, NCS ja RR värvikaardi toonides kahe komponendilise polüuretaanvärvi ja epoksüid kruntvärvi.

Lukud

Uksele saab paigaldada tuntud lukufirmade Abloy, Boda, Assa ja Nemeff tuletõkkekukse lukuna sertifitseeritud lukke.

Paigaldamine

Leng kinnitatakse seitsmest punktist. Pakk kinnitatakse keskelt kruviga. Kinnitusavad kaetakse plastist korkidega. Lengi paigalduspilu täidetakse pärast kinnitamist kivivilla või ehituse montaaživahuga ja kaetakse lengi värvi lehtmestallist piirdeliistudega. Pakend sisaldab kinnituskruve, tüübleid ja korke. Täpsem info asub paigaldusjuhendis.

Lisad

Magnetkontakt, postiluuk, pinnapeale sulgur, elektri üleviik, aken, tamme lävepakk alumiiniumist kulutusliistuga. Evakuatsiooniteel asuvale uksele on kohustuslik paigaldada mittelähtivõetava õlaga sulgur. Kasutada võib sulguri Abloy DC335BC.

Hooldus

Ust peab kontrollima ja hooldama vähemalt iga kuue kuu tagant.


Kontrollida tuleb ukse sulgumist ja lukustuselementide tööd.

Täpsem hooldusinfo on hooldusjuhendis.


Toote ostmisel on võimalik sõlmida korralise hoolduse leping.




Lengi tüüp MS



Lengi tüüp MM



Lengi tüüp MM



Lengi tüüp MS

