

TODISTUS TYYPPIHYVÄKSYNTÄASETUKSEN MUKAISUUDESTA

Eurofins Expert Services Oy:n todistus tyyppihyväksyntäasetuksen mukaisuudesta on myönnetty 1.1.2018 kumoutuneen ovien tyyppihyväksyntäasetuksen perusteella.

Valmistaja

Saku Metall Uksetehas AS, Tallinn, Viro

Tuote

Teräsprofiileista tehty Forster Presto 50/60-järjestelmän yksilehtinen lasipalo- ja lasiparipalo-ovi sekä yksilehtinen metalliovi ja metallipariovi

Ovet voidaan valmistaa, joko sivupielen (-pielen) tai/ja yläosan kanssa sekä ilman niitä.

Ilman sivupieltä (-pieliä) valmistettu ovi (ovilehti) voidaan valmistaa myös metalli-/umpiovena.

Ovet valmistetaan piirustusten *Design features classification report as per EN 13501-2* (28.3.2014, 247 sivua) ja asennetaan ohjeen *Installation and maintenance instructions for windows and doors 2024* mukaisesti.

Paloluokitus

Ovet kuuluvat paloluokkaan **E 30**, kun luokitus tehdään luokitusstandardin SFS-EN 13501-2 mukaisesti.

TUOTTEEN RAKENNETTA KOSKEVAT EHDOT

Oven mitat ja rakenne

Yksilehtinen lasipalo-ovi

Ovirakenteiden mitat:

- ilman yläosaa ja sivupieliä oven koko saa olla enintään 1340 mm x 3000 mm (valoaukon leveys x -korkeus).
- yläosan kanssa oven koko saa olla enintään 1340 mm x ≤ 4000 mm (valoaukon leveys x karmikorkeus) ja ovilehden koko enintään 1420 mm x 3000 mm (leveys x korkeus). Yläosan korkeus saa olla enintään 4000 mm.

- sivupielen/-pielien kanssa oven koko saa olla enintään 3500 mm x 3000 mm (karmileveys x valoaukon korkeus) ja ovilehden koko enintään 1420 mm x 3000 mm (leveys x korkeus). Sivupieliä leveys saa olla enintään 1000 mm.
- yläosan ja sivupielen/-pieliä kanssa oven koko saa olla enintään 3500 mm x 4000 mm (karmileveys x -korkeus) ja ovilehden koko enintään 1420 mm x 3000 mm (leveys x korkeus). Sivupieliä leveys saa olla enintään 1000 mm ja yläosan korkeus enintään 1000 mm.

Lasiparipalo-ovi

Ovirakenteen mitat:

- ilman yläosaa ja sivupieliä oven koko saa olla enintään 2830 mm x 3000 mm (valoaukon leveys x korkeus) ja ovilehden koko enintään 1420 (passiiviovi) + 1420 mm (käyntiovi) x 3000 mm (leveys x korkeus).
- yläosan kanssa oven koko saa olla enintään 2830 mm x 4000 mm (valoaukon leveys x karmikorkeus) ja ovilehden koko enintään 1420 (passiiviovi) + 1420 mm (käyntiovi) x 3000 mm (leveys x korkeus). Yläosan korkeus saa olla enintään 1000 mm.
- sivupielen/-pielien kanssa oven koko saa olla enintään 4500 mm x 3000 mm (karmileveys x valoaukon korkeus) ja ovilehden koko enintään 1420 (passiiviovi) + 1420 mm (käyntiovi) x 3000 mm (leveys x korkeus). Sivupieliä leveys saa olla enintään 1000 mm.
- yläosan ja sivupielen/-pieliä kanssa oven koko saa olla enintään 4500 mm x 4000 mm (karmileveys x -korkeus) ja ovilehden koko enintään 1420 (passiiviovi) + 1420 mm (käyntiovi) x 3000 mm (leveys x korkeus). Sivupieliä leveys saa olla enintään 1000 mm ja yläosan korkeus enintään 1000 mm.

Yksilehtinen metalliovi

Ovirakenteen mitat:

- ovi valmistetaan ilman yläosaa ja sivupieliä. Oven koko saa olla enintään 1400 mm x 2500 mm (valoaukon leveys x -korkeus).

Metalliparivoi

Ovirakenteen mitat:

- ovi valmistetaan ilman yläosaa ja sivupieliä. Oven koko saa olla enintään 2830 mm x 2500 mm (valoaukon leveys x -korkeus) ja ovilehden koko enintään 1420 mm (passiiviovi) + 1420 mm (käyntiovi) x 2500 mm (leveys x korkeus).

Pariovessa molempien ovilehtien tulee olla umpi-/metalliovia.

Ovien rakenne

Profiilien rakennetta voidaan vahvistaa piirustusten 04.46 mukaisilla profiileilla.

Ovilehden lasin pintaan voidaan kaksipuoleisella teipillä kiinnittää enintään 5 kpl, 20...300 mm leveää piirustuksen 05.07 mukaista alumiinista, ruostumattomasta teräksestä, kuparista tai messingistä valmistettua koristelistaa.

Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää piirustuksen 04.04 ja 04.05 mukaista Z-karmia.

Ovilehdissä voidaan käyttää piirustuksen 07.37 mukaisia suojatankoja ovilehden alaosassa.

Paisuvat tiivisteet ja niiden sijainnit on esitetty piirustuksissa 011.01...03.

Profiilit

Ovissa käytetään piirustusten 03.00, 03.01, 03.03 ja 03.05 mukaisia teräsprofiileja. Karmin profiilien leveyttä voidaan suurentaa 280 mm:n saakka piirustuksen 04.06 mukaisesti. Vaakajakokappaleiden ja ovilehden alaosan profiilin leveyttä voidaan suurentaa 300 mm:n saakka piirustusten 04.13 ja 04.14 mukaisesti. Yksilehtisessä sekä parioven molemmissa ovilehdissä voi olla enintään 5 kpl, 30...300 mm leveää vaakajakokappaletta ja enintään 2 kpl 30/50 mm leveää pystyjakokappaletta. Jakokappaleiden sijainnit on esitetty piirustuksissa 04.07 ja 04.08.

Lisäksi sivupielissä ja yläosassa voi olla vinoja ja kaarevia kulmia. Ovilehdissä voi olla myös vinoja jakokappaleita. Jakokappaleiden sijainnit ja niiden muodot on esitetty piirustuksissa 02.00...02, 04.00, 04.07 ja 04.08.

Lasitus

Ovissa voidaan käyttää Pilkington Pyrostop, Pyrodur ja Pyroclear, Glas Trösch Fireswiss, Schott AG Pyran, CGI Pyroguard ja Vetrotech-SGG Pyroswiss ja Contraflam -laseja. Lasityypit ja niiden enimmäiskoot on esitetty piirustusten sivuilla 05.00 ja 05.01.

Erikoislaseissa tulee olla valmistajan tuotemerkki, johon sisältyvät seuraavat tiedot:

- valmistaja
- tuotenimi/tyyppi
- paksuus
- valmistusajankohta

Piirustusten sivuilla 03.02, 03.04, 03.06, 04.13, 04.14, 05.02...06 on esitetty lasien/umpiosien asennuksessa tarvittavat komponentit sekä lasien ja umpiosien asennus ja kiinnitys.

Kynnys

Ovi voidaan valmistaa kynnyksettömänä tai siinä voidaan käyttää teräsputkesta tehtyä tai mekaanista kynnystä. Mekaaniset kynnystyyppit sekä niiden asennus ja kiinnitys on esitetty piirustuksissa 04.40 ja 012.01...11.

Lattian ja oven alareunan välisen raon riippuu kynnystyypistä. Rakojen mitat on esitetty piirustuksissa.

Heloitus

Saranat / lukitustapit

Ovissa voidaan käyttää ruuveilla kiinnitettäviä, hitsattavia ja piilosaranoita sekä lukitustappeja. Saranatyypit/lukitustapit ja niiden asennus ja kiinnitys on esitetty piirustuksissa 06.01, 06.02, 06.02.1, 06.03, 06.03.1, 06.04, 06.04.1, 06.04.02, 06.05, 06.05.1, 06.06...08, 06.08.1, 06.09, 06.10, 06.11, 06.12 ja 06.13.

Enintään 2500 mm korkeissa ovissa on ainakin kaksi saranaa ja lukitustappi ovilehden keskikorkeudella. Lukitustappi voidaan korvata saranalla ja 320 mm yläsaranan alapuolelle voidaan tarvittaessa sijoittaa ylimääräinen sarana. Ylä- ja alasaranan etäisyys ovilehden reunasta riippuu saranatyypistä. Etäisyydet on esitetty piirustuksessa 06.01.

Ovissa joiden korkeus on yli 2500 mm mutta enintään 3000 mm on ainakin kaksi saranaa ja kaksi lukitustappia, jotka sijaitsevat tasaisesti saranoiden välissä. Lukitustapit voidaan korvata saranalla ja 320 mm yläsaranan alapuolelle voidaan tarvittaessa sijoittaa ylimääräinen sarana.

Piirustuksissa 06.10 ja 06.11 on esitetty saranoiden lukumäärä ovilehden painoon suhteutettuna.

Piirustuksessa 06.13 on esitetty saranoiden sormisuoja.

Lukot

Oven tyypistä ja koosta riippuen ovissa voidaan käyttää yksi-, kaski- tai kolmipistelukitusta. Lukitustavat on esitetty piirustuksissa 07.00, 07.01 ja 07.01.1.

Ovissa käytettävät lukot sekä niiden asennus ja kiinnitys on esitetty piirustuksissa 07.02, 07.03, 07.03.1, 07.04, 07.05.1, 07.05.2, 07.06.1, 07.06.2, 07.07...12, 07.12.1, 07.12.2, 07.13, 07.14, 07.14.1, 07.14.2, 07.15.1...4, 07.16...20, 07.20.1, 07.21, 07.21.1, 07.22, 07.22.1, 07.23, 07.24, 07.25, 07.25.1, 07.25.2, 07.26, 07.27.1, 07.27.2, 07.28.1...4, 07.29...36.

Vaihtoehtoisesti voidaan ovissa, joiden korkeus on ≤ 2500 mm ja joissa on yksipistelukitus käyttää seuraavia Abloy Oy:n lukkoja: EL490, EL480, EL482, EL807, LE314, LC300, LC301F, LC305, LC303, LE314X, LC300X, LC301FX ja LC305X.

Lukon tulee sijaita 1050 mm:n korkeudella ovilehden alareunasta. Sähkölukot voidaan liittää myös oven sähköiseen järjestelmään.

Lukon teljen tulee työntyä vastalevyn taakse vähintään 8 mm. Teljen ja muiden ovea kiinni pitävien rakenneosien tulee olla terästä tai metalliseosta, jonka sulamispiste on yli 850°C.

Ovissa voidaan käyttää seuraavia ylivientisuoja:

Abloy Oy:n lukoilla varustetuissa ovissa EA281 ja Forster Rohr- & Profiltechnik AG lukoilla varustetuissa ovissa "M-SVP 2000"-

ylivientisuoja. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös piirustusten 09.24, 09.25, 09.25.1 mukaisia ylivientejä.

Poistumistiepuomit

Ovissa voidaan käyttää piirustusten 08.01...04 mukaisia poistumistiepuomeja.

Sähköisen lukitusjärjestelmän komponentit

Sähköiseen lukitusjärjestelmään kuuluvat komponentit ja niiden asennus on esitetty piirustuksissa 09.00...02, 09.02.1, 09.03, 09.03.1, 09.04...08, 09.08.1, 09.09...15, 09.15.1...4, 09.16, 09.16.1, 09.17...23, 09.26 ja 09.27

Suljinlaitteet

Sulkimet sekä niiden asennus ja kiinnitys on esitetty piirustuksissa 010.01...010.04, 010.04.1, 010.05...23.

Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää seuraavia Abloy Oy:n sulkimia: DC240, DC241, DC247, DC250, DC330 DC334, DC335, DC403, DC405 ja FD440.

Pariovet varustetaan yleensä sulkijalaitteella, joka sulkee vähänkin avatun oven. Sulkijalaitte saa olla säädettävissä ja irrotettavissa vain työkaluja käyttämällä. Jos ovea pidetään avattuna normaalikäytössä, se varustetaan sulkijalaitteella, joka sulkee oven tulipalon sattuessa. Jos parioven molempia puolia pidetään auki, tulee ovi varustaa piirustuksen 010.21 mukaisella tahdistimella.

Painikkeet

Ovissa voidaan käyttää piirustusten 07.06, 07.06.1 ja 07.37 mukaisia painikkeita ja vetonuppeja.

Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös muita metallista, A1-luokan materiaaleista valmistettuja painikkeita.

Muut laitteet

Ovissa voidaan käyttää piirustuksen 010.22 mukaista pidätintä ja piirustuksen 010.23 mukaista mekaanista ovensuljinta.

Lukituksen ja oven sijoittumisen osalta noudatetaan voimassaolevan Suomen rakentamismääräyskokoelman periaatteita.

Asennus

Ovet voidaan asentaa seuraavien seinärakenteiden aukkoon:

- korkeatiheksinen betoni, tiili tai muu kiviaineinen seinä, jonka tiheys on vähintään 800 kg/m³ ja paksuus 200 ± 50 mm. Piirustus 04.17...04.22, 04.34...04.36, 04.42
- matalatiheksinen betoni, tiili tai muu kiviaineinen seinä, jonka tiheys on vähintään 650 kg/m³ ja paksuus vähintään 150 mm. Piirustus 04.33, 04.42.

- E30-luokan kevytrakenteinen, puu- tai teräsrankainen levytetty seinärakenne, jonka paksuus on vähintään 100 mm. Piirustus 04.23...04.31.1, 04.32
- "forster presto E30"-järjestelmän lasiseinä. Piirustus 04.41

Seinässä olevan asennusaukon leveys ja korkeus saavat olla enintään 60 mm suuremmat, kuin vastaavat oven karmimitat (uloimmat mitat). Karmin ja aukon reunan välinen rako saa olla enintään 30 mm.

Oven karmin kiinnitysvaihtoehdot eri seinärakenteisiin, kiinnikkeet sekä karmin ja seinän aukon reunan väliset tiivistysvaihtoehdot on esitetty piirustuksissa 04.17...31, 04.31.1, 04.32...46.

Karmin kiinnikkeiden sijainnit on esitetty piirustuksessa 04.01.

Muut ehdot

Oveen ei saa kiinnittää palavaa materiaalia, kuten verhoja tai sälekaihtimia.

E-luokan ovelelle on määritettävä suojaetäisyys uloskäytävän kulkureitistä ja syttyvistä rakenteista tai irtaimistosta. Lämpösäteilyn intensiteetti ei saa tällä etäisyydellä ovesta ylittää 10 kW/m². Jos ovessa olevan lasiosan näkyvän osan kokonaispinta-ala on alle 0,1 m², ei suojaetäisyyttä edellytetä.

Jos piirustuksissa on ristiriitaisuuksia päätöksen tekstiosaan nähden niin päätöksen tekstiosa on voimassa.

Merkitseminen

Ovilehteen ja karmiin saranapuolelle 1700 mm korkeudelle kiinnitettyihin metallisiin kilpiin, joiden koko voi olla esim. 25 mm x 55 mm x 0,5 mm, on tehtävä pysyvä tavalla seuraavat merkinnät:

- EUFI29-22004613-THTOD
- E 30
- valmistajan nimi
- valmistusvuosi

LAADUNVALVONNAN VARMENNUS

Laadunvarmentaja

Eurofins Expert Services Oy, Espoo.

Laadunvarmennussopimus

12.8.2019 allekirjoitettu tai sen jälkeen päivitetty laadunvarmennussopimus A-1092-19.

HUOMAUTUKSET

Todistus tyyppihyväksyntäasetuksen mukaisuudesta on julkinen. Niistä pidetään luetteloa, joka on saatavana Eurofins Expert Services Oy:n internetsivuilta.

VOIMASSAOLON EHDOT

Jos tuote siirtyy CE-merkinnän soveltamisalaan, tämän todistuksen voimassaolo päättyy.

Todistus tyyppihyväksyntäasetuksen mukaisuudesta annetaan määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Koska todistuksen perusteena on kumottu tyyppihyväksyntäasetus, on todistusta

käytettäessä mahdollisten uusien rakennusmääräysten olemassaolo tarkistettava ja niiden vaatimustasoa on verrattava tämän todistuksen perusteina käytettyihin vaatimuksiin.

Eurofins Expert Services Oy edellyttää vuosittaista sisäisen laadunvalvonnan varmistamista sen varmistamiseksi, että tuotteen ominaisuudet vastaavat valmistajan ilmoittamia ominaisuuksia.

Tuotteen laadusta ja jatkuvasta laadunvalvonnasta vastaa todistuksen haltija. Eurofins Expert Services Oy ei tätä todistusta myöntäessään sitoudu minkäänlaiseen korvausvastuuseen henkilö- tai muusta vahingosta, mikä todistuksen mukaista tuotetta käytettäessä välittömästi tai epäsuorasti aiheutuu.

Eurofins Expert Services Oy:n tai Eurofinsin nimen käyttäminen missään muussa muodossa mainoksissa tai tämän todistuksen osittainen jakelu on sallittu vain Eurofins Expert Services Oy:n kirjallisella luvalla.

TODISTUKSEN PERUUTTAMINEN

Todistus peruutetaan, jos

- rakennustuote ei täytä tyyppihyväksyntäasetuksen olennaisia teknisiä vaatimuksia.
- maahantuoja tai valmistaja tai tämän valtuuttama edustaja ei korjaa laadunvalvonnan varmentamisessa havaittuja puutteita.
- Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on kieltänyt rakennustuotteen käyttämisen tai määrännyt maahantuojan tai valmistajan tai tämän valtuuttaman edustajan ryhtymään toimenpiteisiin tuotteen poistamiseksi markkinoilta.

TODISTUKSEN PERUSTEET

Ympäristöministeriön 1.1.2018 kumoutunut asetus ovien tyyppi-hyväksynnästä 22.10.2007.

Forster Profilsysteme AG:n (Sveitsi) tekninen todistus, jonka viimeinen voimassaolopäivä on 26.11.2029.

Katja Vahtikari
Manager, Construction Certification

Heli Välimäki
Senior Expert
Etunimi.Sukunimi@cpt.eurofinseu.com

Tämä dokumentti on allekirjoitettu sähköisesti.

LIITTEET

TIEDOKSI

Laadunvarmentaja